

Egregio Signor Salvatore Panetta

Presidente del Consiglio comunale di Trento

Trento, 15 novembre 2018.

INTERROGAZIONE

Oggetto: Stato del costruendo canile municipale e interventi da eseguire.

Premesso che:

- Il nuovo canile municipale è ancora in fase di costruzione nella zona VELA, o così parrebbe alla vista dall'esterno, mancando le recinzioni esterne e alcune celle fuori dalle coperture;
- che il trasporto degli animali dal vecchio canile al nuovo, oggetto della presente interrogazione, dovrebbe avvenire a breve, secondo gli organi di stampa;
- che, come dalle fotografie sotto prodotte con relativa didascalia esplicativa, si evidenziano ancora notevoli inadeguatezze nel nuovo canile:

FOTO 1 : Si evidenzia che le porte di accesso alle nicchie sono larghe circa 70 cm, e la base permetterebbe, invece, di posizionarne altre con larghezza almeno di 110 cm, così da permettere un accesso agevole degli operatori per la pulizia, anche con uso di carriole che, allo stato attuale non riuscirebbero a passare.



=====

CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE VERDI- ECOLOGISTI E CIVICI TRENTO

Foto 2: Si evidenziano aperture troppo larghe nelle congiunzioni tra pareti; molti animali potrebbero uscire dalle celle.




=====
Foto 3: si evidenzia un'inadeguata chiusura del soffitto delle celle; molti animali di grossa taglia potrebbero saltare ed arrampicarsi sul tetto e poi uscire dalle celle stesse.



=====

CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE VERDI- ECOLOGISTI E CIVICI TRENTO

Foto 4 – 5 : Si evidenzia che le pareti delle celle sono in cemento non rivestito di resine protettive; tale situazione, date le deiezioni degli animali, potrebbero determinare un elevato accumulo di germi e un'enorme difficoltà di lavaggio dei locali stessi; sia per la porosità delle pareti, sia per la difficoltà ad entrare con macchinari idonei data la porta stretta (vedasi foto 1):



=====

Foto 6: Si evidenzia che la struttura coperta è in lamiera; ciò determinerà elevatissime temperature l'estate e bassissime temperature in inverno; inoltre, si rileva che la struttura presenta una scarsissima illuminazione naturale; infatti nei corridoi interni si dovrà tenere SEMPRE accesa l'illuminazione artificiale; a parte i costi di esercizio nel tenere sempre accese le luci, si rileva il grande disagio di un essere vivente che deve giacere in una gabbia con la perenne illuminazione artificiale, senza godere della luce del sole se non in pochi istanti per la passeggiata quotidiana:



=====

CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE VERDI- ECOLOGISTI E CIVICI TRENTO

Foto 7: Si rileva che l'intero complesso è ancora privo della necessaria recinzione esterna di protezione verso la superstrada adiacente e che, in caso di uscita di qualche animale dalle gabbie, tale evento potrebbe essere causa di grave incidente:



=====

Foto 8: si evidenzia che, nelle celle di testa, sono presenti alcuni sostegni della struttura che non garantiscono sicurezza agli animali, in quanto potrebbero essere utilizzati dagli stessi per arrampicarsi e causare loro seri infortuni, soprattutto in momenti particolari, come ad esempio con i botti di capodanno o per festeggiamenti vari (fuochi artificiali); inoltre, in questa foto si evidenzia anche che le celle sono prive di qualsiasi fonte di riscaldamento a pavimento e, i cani, in inverno, in tali condizioni non risultano tutelati :



=====

CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
GRUPPO CONSILIARE VERDI- ECOLOGISTI E CIVICI TRENTO

Foto 9: Si evidenziano spazi troppo larghi tra le varie congiunzioni delle varie ringhiere; gli animali potrebbero ferirsi seriamente saltando e incastrandosi con una zampa tra un lato e l'altro:



=====

Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco e la Giunta comunale per sapere:

- Lo stato di fatto dei lavori del nuovo canile municipale; in particolare si chiede se le evidenze poste in questa interrogazione sono previste in sanatoria con interventi ancora da effettuare, rispondendo punto a punto alle evidenze poste in questa interrogazione;
- Quando sia prevista la chiusura definitiva del cantiere;
- Quando sia prevista la consegna alla città del nuovo canile municipale

Consigliere Marco Ianes

Gruppo Consiliare Verdi – Ecologisti e Civici Trento



COMUNE DI TRENTO

2011 348/2018
del 15.11.2018

C L378 | RFS051 | 0307762 | 30/11/2018

Servizio Attività Edilizia

Ufficio Progettazione e direzione lavori

via Brennero, 312 | 38121 Trento TN

tel. 0461 884601 | fax 0461 884602

PEC: ufficio.ediliziapubblica@pec.comune.trento.it

orario di apertura al pubblico: lun - ven: 8.00 - 12.00

Trento, giovedì 29 novembre 2018

Al

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio Comunale - Unità
Organizzativa Autonoma

Oggetto: Interrogazione di data 15.11.2018 del Consigliere lanes avente ad oggetto "Stato del costruendo canile municipale ed interventi da eseguire"

Elementi di risposta

In merito all'interrogazione in oggetto si esplicano i seguenti elementi di risposta:

- **Foto 1)** - Sia le porte di accesso ai box esterni sia quelle dei box dei tunnel sono di larghezza di 70 cm realizzate come da progetto approvato e permettono il passaggio di una normale carriola; durante i numerosi sopralluoghi con il Veterinario dell'APSS e con gli attuali gestori del canile nessuno ha mai sollevato tale carenza;
- **Foto 2)** - La congiunzione tra il cordolo ed il cancello dei box esterni non è completata; è prevista una chiusura;
- **Foto 3)** - L'offendicolo, non previsto nel progetto, è stato realizzato su indicazioni con il Veterinario dell'APSS e con gli attuali gestori del canile;
- **Foto 4) e 5)** - Per la pulizia dei box è stato acquistato un apposito macchinario (pulivapor) che può entrare comodamente in ogni box; i pannelli in cls sono una miglioria realizzata in corso d'opera e concordata con il Veterinario dell'APSS e con gli attuali gestori del canile. Il progetto prevedeva pannelli in lamiera coibentata;
- **Foto 6)** - La copertura è in lamiera coibentata con materiale termo-fonoisolante e realizzata come da progetto approvato in conferenza dei servizi; i corridoi hanno illuminazione naturale proveniente dalle due porte di accesso, come da progetto approvato che non prevede finestre in copertura. Ogni singolo box del tunnel è dotato finestra verso l'esterno per l'illuminazione naturale e di gattaiola per permettere al cane di poter entrare ed uscire a dalla zona notte alla zona giorno a proprio piacimento o come da organizzazione del gestori;
- **Foto 7)** - Sono in fase di appalto i lavori per l'esecuzione della recinzione perimetrale;
- **Foto 8)** - Nei box di testa dei tunnel sono presenti dei tiranti strutturali, durante i vari sopralluoghi con il Veterinario dell'APSS e con gli attuali gestori del canile non sono emerse criticità al riguardo di detti tiranti. I due tunnel, come da progetto approvato, non sono riscaldati;
- **Foto 9)** - Durante i vari sopralluoghi con il Veterinario dell'APSS e con gli attuali gestori del canile non sono emerse criticità al riguardo degli spazi in alto, di ca. 6 cm, tra gli elementi metallici degli offendicoli.

A disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti

IL CAPOUFFICIO
geom. Leopoldo Franzoi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ing. Giuliano Franzoi



Dasa-Rägister
RS 015/AS 12001 2007
IS-0616-03

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F. e P. IVA 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

→ entro e fine
primo

→ me ce epprestab
retine porte
retivato